

सेवा में

स्वामी/व्यवस्थापक

पत्रांक अ0सु0व्य0/ एफ एस (R)

दिनांक 28/07/2023

पत्रांक संख्या N/20/असुव्य/0209 दिनांक 28/07/21-22 के परत

इस इरिस्ट्रट के लिए
रजुकेशन 2यामपुर नतीषकेरी

विषय: अग्निशमन सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं का प्रवधान किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया दिनांक 28/07/2023 को 2यामपुर नतीषकेरी स्थित

आपके इस इरिस्ट्रट की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए अद्योहस्ताक्षरीय द्वारा निरीक्षण किया गया तो निरीक्षण के दौरान आपके इस इरिस्ट्रट की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें निम्न प्रारूपानुसार उपलब्ध किये गये, जो कि पर्याप्त नहीं है।

अतः निम्न कॉलम संख्या-4 में अंकित अग्नि सुरक्षा उपकरणों/संसाधनों को यथाशीघ्र स्थापित/ पूर्ण कर इस कार्यालय को लिखित तौर पर अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र0सं0	संस्थान में उपलब्ध व्यवस्थायें	संख्या/क्षमता	आवश्यकता/जो व्यवस्था और की जानी है
01	02	03	04
1	ABC फायर एक्सटिंग्यूशर	04 के	04 आवश्यक
2	C02 फायर एक्सटिंग्यूशर	02 के	01 आवश्यक
3	मैकेनिकल फॉम फायर एक्सटिंग्यूशर	X	
4	मॉड्यूलर फायर एक्सटिंग्यूशर	X	
5	फायर बकेट्स	X	
6	होजरील 30m length	30m length	01 आवश्यक
7	फायर हाईड्रेंट		
8	स्प्रिंक कलर सिस्टम		
9	फायर अलार्म सिस्टम	उपलब्ध	जो कि वापिस की है सन्तोषजनक
10	स्मॉक डिटेक्टर सिस्टम	X	
11	भूमिगत वाटर टैंक सिस्टम	X	
12	टैरिस टैंक की क्षमता	200	5000 लीटर
13	फायर एक्स0 की रिफिलिंग की तिथि	14/7/24	
14	सेट बैक की स्थिति	✓	
15	क्या संस्थान में कार्यरत कर्मचारी फायर एक्सटिंग्यूशर्स को चलाना जानते हैं।	✓	
16	संस्थान के मुख्य द्वार पर आवश्यक टेलीफोन नम्बर एवं निकासी मार्ग चिन्ह	✓	
17	संस्थान के पास अग्निशमन उपकरणों का कार्यशीलता प्रमाण पत्र उपलब्ध है कि नहीं	✓	उपलब्ध है
18	संस्थान में आग की स्थिति में आपातकालीन Fire Exit निकास होना अनिवार्य है।	✓	
19	संस्थान का कुल क्षेत्रफल एवं निर्माण (कर्वड) जगह।	X	

अतः जान-माल एवं राष्ट्र सम्पत्ति की सुरक्षा के हित में परिलक्षित अव्यवस्थाओं/ कमियों का निवारण किया जाना नितान्त आवश्यक है/ एन.बी सी.2016 के भाग 04 फायर एण्ड साईफ सेप्टी में उल्लेखित प्रावधान के अनुरूप उपरोक्त दिये गये सुझाव के अनुसार अनुपालन कर 15 दिवस में इस कार्यालय को अवगत कराये, समय पर आख्या प्राप्त न होने एवं इस दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना के अपि स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उपरोक्त संस्थापक से आग संस्थापक को बताया जा चुका है व सन्तोषजनक है।
दिनांक 28/07/23
प्रभारी/अग्निशमन अधिकारी
प्रभास कुमार शर्मा
ऋषिकेश (देहरादून)